221800110834

检 验 报 告

№： J2025-02-W029374

样 品 名 称 ：墙面涂料

规 格 型 号 ：内墙

检 验 类 别 ：委托检验

标称生产单位：湖南安塔新材料有限公司

委 托 单 位 ：湖南安塔新材料有限公司

湖南省产商品质量检验研究院

检验检测专用章

注 意 事 项

1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效；

2、未经本院批准不得部分复制报告，本院仅对重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章的复制报告负责；

3、报告无编制、审核、批准人签章无效，无骑缝章无效；

4、报告涂改无效；

5、一般情况，委托检验仅对来样负责；

6、委托方对检验报告若有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向受托方提出书面申请，逾期不予受理；

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传；

8、报告无 CMA 标识时，仅作为科研、教学或内部质量控制等之用；

9、委托方对样品及其相关信息的真实性负责，并承担相应责任。

报告编号中-01-代表本部出具报告，-02-代表北院出具报告，-03-代表南院出具报告，-05-代表东院出具报告

本部地址：长沙市雨花区新建西路 189 号　　邮编：410007

北院地址：长沙市经济技术开发区漓湘东路 198 号　　邮编：410100

南院地址：长沙市雨花区时代阳光大道 238 号 B 座　　邮编：410117

东院地址：长沙市雨花区体院北路 510 号　　邮编：410014

报告查询：0731- 89775228（本部）、0731-89776337（北院）、0731-89775209（南院）、0731-89775289（东院）

业务电话：0731- 89775227（本部）、0731-89776336（北院）、0731-89775286（南院）、0731-89775287（东院）

质量投诉受理：0731-89775220

湖南省产商品质量检验研究院

检验报告

№：J2025-02-W029374

样品名称	墙面涂料	规格型号	内墙
委托单位	湖南安塔新材料有限公司	商标	/
委托单位地址	长沙县黄花镇崩坎村先岭组66号	检验类别	委托检验
标称生产单位	湖南安塔新材料有限公司	样品等级	合格品
标称生产单位地址	长沙县黄花镇崩坎村先岭组66号	到样日期	2025/11/17
抽样地点	/	送样人	周英
经销单位	/	样品数量	6KG
经销单位地址	/	抽样基数	/
检验日期	2026/1/5 至 2026/1/9	生产日期	2025.11
		批号	/
样品状态	塑料袋装		
检验依据	GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检验项目	VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量等5项		
检验结论	该样品经检验，所检项目符合标准要求。所检项目合格。 签发日期：2026/1/23		
备注	/		

样品及相关信息均由委托方提供，我院仅对收到样品的检验/检测结果负责，不对样品及相关信息的真实性负责。

湖南省产商品质量检验研究院 检验检测专用章

编制：杨立华 审核：金新辉 批准：

湖南省产商品质量检验研究院

墙面涂料 检验报告

№： J2025-02-W029374

序号	检验项目		单位	标准及明示要求	检验结果	单项判定	检验方法
1	VOC含量		g/L	≤80	未检出（<1）	合格	GB/T 23986-2009
2	甲醛含量		mg/kg	≤50	未检出（<5）	合格	GB/T 23993-2009
3	总铅（Pb）含量		mg/kg	≤90	未检出（<4.5）	合格	GB/T 30647-2014
4	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	mg/kg	≤75	未检出（<0.5）	合格	GB/T 23991-2009
		铬（Cr）含量	mg/kg	≤60	未检出（<0.1）	合格	
		汞（Hg）含量	mg/kg	≤60	未检出（<0.02）	合格	
5	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]		mg/kg	≤100	未检出（<5）	合格	GB/T 23990-2009B法
备注：/							

（以下空白）